

SZERVEZET:	4. sz. Területi Divízió	HIV. SZÁM:
IKTATÓSZÁM:	ARV/52-55187/2025	ÜGYINTÉZŐJÜK:
ÜGYINTÉZŐNK:	Kalapács Kitti	LEVELÜK KELTE:
MELLÉKLET:	0	
TÁRGY:	Tájékoztató Csanádpalotán tapasztalat vízminőség problémáról	

Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Kovács Gábor úr
polgármester részére

Csanádpalota
Kelemen L. tér 10.
6913

Tárgy: Tájékoztató Csanádpalotán tapasztalat vízminőség problémáról

Tisztelt Kovács Gábor polgármester úr!

Kérésének megfelelően az alábbiakban tájékoztatjuk jelzett vízminőség problémával kapcsolatban:

Az Alföldvíz Zrt, mint felelős szolgáltató a teljes szolgáltatási területén, időszakosan vízvesztés feltárási és elemzési feladatokat végez.

A vízvesztés feltárása modern diagnosztikai eszközökkel történik. Az elemzés lényege a rejtett hibák helyének pontos meghatározása. A feltárás csökkenti a vízvesztést és az ehhez kapcsolódó költségeket.

Társaságunk Vízvesztéselemző csoportja 2025. november 11-14. között Kövegyen településen és Csanádpalotán körzetesített víz veszteségelemzést hajtott végre.

November 13-án 23:30-kor kezdték meg a helyi vízműgépész kollegák az előkészületi munkákat. A veszteségelemző csoport november 14-én 00:00-kor kezdte meg a mérések végrehajtását. Első lépcsőben Kövegy település és Kövegy-Csanádpalota távvezeték mérésére került sor. Ezután Csanádpalotán 6 körzetben történt mérés. A mérési metodika úgy épült fel, hogy a körzetek kizárása a szolgáltatásból egymást követően, a kizárások egymásra épülve történtek meg. Utoljára a 6-os körzet lett mérve egyedül ebben a körzetben volt folyamatos az ivóvízellátás a többi körzetben az ivóvízszolgáltatás átmenetileg szünetelt.

A mérések 03:30-ig tartottak, ezután a kollegák elkezdtek a körzetekben az ivóvizet biztosítani, a szolgáltatás a település teljes területén 04:20-kor állt helyre.

Az első vízminőségi panasz 16:21-kor érkezett a helyi vízműgépész kollegához, amely erősen szagos és üledékes szolgáltatott vízről szólt. Munkatársunk a protokollt betartva értesítette a

diszpécser szolgálatot. Ezt követően több bejelentés érkezett jellemzően a Muskátli, a Rózsa, a Viola és a Kossuth utcákból.

Szakembereink azonnal elkezdtek a hiba elhárítását. November 15-én 01:00 órakor a távvezeték Csanádpalotai végpontján a szolgáltatott víz üledék és szagmentes volt, vagyis a város vízellátása a betáplálási ponton tiszta vízzel történt. A reggeli órákban folytatódott a helyi hálózat mosatása.

8:46-kor a mosatott tűzcsap meghibásodása miatt a víztorony leürült, a települést a csanádpalotai 2-es kút és a kövegyi víztermelőtelep látta el ivóvízzel. A hibaelhárítás 09:22-kor befejeződött.

A hiba ideje alatt ismét vízminőségi panaszok jelentkeztek szinte ugyanarról a területről, ahol korábban beérkezett bejelentések történtek.

A terület hálózatöblítése a víztorony feltöltődését követően, 15:30-kor kezdődött el. 17:30-kor a hálózati panaszok megszűntek.

Azóta fogyasztói panasz az ivóvízminőségére információink szerint nem érkezett.

KELT: Hódmezővásárhely, 2025.11.28.

Tisztelettel:

Turi Ferenc
üzemvezető

Kardos János
termelési főmérnök

KAPJA: Csanádpalota Városi Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
IRATTÁR